

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond13@mchskrsk.ru)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Минусинску и Минусинскому району

662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, 2 т.5-15-39 ond_minus@mail.ru

г. Минусинск, ул. Тимирязева, д.3

«а»

(место составления акта)

“ 10 ” июня 2020

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 31

По адресу/адресам: Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 3
«а»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 19 мая 2020 года
№ 31 подписанного главным государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского
района по пожарному надзору Перепелкиным Д.А.

(вил документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №19
«Хрусталик» комбинированного вида» ИНН 2455017315 (далее МДОБУ «Детский сад №19 »)
расположенного по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Тимирязева, 3 «а», юридический
адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 3 «а».

Дата и время проведения проверки:

“ 25 ”	мая	20 20	г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность 3
“ 28 ”	мая	20 20	г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	Продолжительность 2
“ 09 ”	июня	20 20	г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.	Продолжительность 2
“ 10 ”	июня	20 20	г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.	Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня, 8 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и
Минусинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы УНДиП
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки получена, ознакомлен (а): лично
заведующий МДОБУ «Детский сад №19» Рязанова Ольга Михайловна 19 мая 2020 года в 1:
ч.00мин

(заполняется при проведении выездной проверки) фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору **Абрамова Оксана Викторовна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае приращения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (п последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: **заведующий МДОБУ «Детский сад №19» Рязанова Ольга Михайловна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Система УАПС и СОУЭ не соответствует требованиям СП5.13130-2009, СПЗ.13130-2009, ГОСТ 31565-2012. Подключение пожарных извещателей автоматических и ручных выполнены кабелем КСПВ 2х0,5. Подключение световых оповещателей «Выход» выполнены кабелем КСПВ 4х0,5, КСПВ 2х0,5. Подключение звуковых оповещателей выполнены кабелем КСПВ 4х0,5, КСПВ 2х0,5.	Статья 5. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие	заведующий МДОБУ «Детский сад №19» Рязанова О.М.

		<p>требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>п.61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p>	
		п.6 таб.2 ГОСТ 31565-2012	


<p>Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены</p>
<p>Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</p>
<p>Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»</p>
<p>Межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1097-ст)</p>

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 10.06.2020 г.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Приложение:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №31/1-1 от 10.06.2020 г. – на 11 л. в 1 экз.
2. Краткая характеристика объекта - на 2 л. в 1 экз.
3. Проверочный лист – на 11 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору О.В. Абрамова



«10» июня 2020 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОБУ «Детский сад №19» Рязанова О.М.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июня 2020 года

Рязанова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №19 «Хрусталик» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад № 19») зарегистрировано в налоговом органе 26 апреля 2000 года, свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 24 №000342354. Согласно устава, учредителем МДОБУ «Детский сад №19» является Муниципальное образование город Минусинск.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 29 сентября 2010 года серия 24ЕИ № 852315 нежилое здание детского сада инв. № 04:423:002:000235690:0001, лит Б, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 3 «а» находится на праве оперативного управления за МДОБУ «Детский сад №19». Свидетельство о государственной регистрации права серия 24ЕИ 852315 от 29 сентября 2010 года подтверждает право на постоянное пользование земельным участком кадастровый номер 24:53:0110363:0071, общей площадью 11653 кв.м на котором размещено здание дошкольного образовательного учреждения, склад.

В детском саду установлен следующий режим работы: с 07 часов до 19 часов – пятидневная неделя, ночного пребывания в саду детей нет, суббота, воскресенье выходной день. На момент проверки детский сад не работал.

Детский сад осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании, согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности №6906-л от 10 мая 2012года.

Территория детского сада по периметру огорожена металлическим забором. Территория содержится в чистоте, подъезды и проезды к зданию свободны. В ночное время территория детского сада освещается. В 60 м от здания детского сада (за территорией детского сада) расположен пожарный гидрант. На стене здания детского сада вывешен соответствующий указатель, определяющий место расположения пожарного гидранта и расстояние до него.

Здание детского сада 1976 года постройки, двухэтажное, панельное, перекрытия железобетонные, II степени огнестойкости, телефонизировано. Класс конструктивной пожарной опасности здания С0, класс функциональной пожарной опасности Ф. 1.1. Общая занимаемая площадь помещений составляет 1909,7 кв.м. Стены панельные, перекрытия железобетонные, кровля мягкая, рубероидная. Имеется подвальное помещение, где размещены инженерные сети.

На здании детского сада установлена наружная пожарная лестница. Испытание вертикальной, наружной пожарной лестницы выполнено согласно акту выполненных работ 31.05.2019 года организацией ООО «Огнезащита». Согласно протокола испытаний пожарная лестница находится в исправном состоянии.

Освещение здания электрическое, отопление водяное, вентиляция естественная, кроме помещения кухни. В здании МДОБУ «Детский сад № 19» проводится очистка воздухопроводов от горючих отходов. Заведующий МДОБУ «Детский сад № 19» Рязанова О.М. определила порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов.

Эвакуация со второго этажа осуществляется по двум лестницам 2 типа. Эвакуация с первого этажа здания осуществляется через 4 эвакуационных, рассредоточенных выхода непосредственно наружу. Дверные полотна эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания, оборудованы легкооткрывающимися запорами, обеспечивающими свободное открывание дверей изнутри без ключа, кроме двери эвакуационного выхода на первом этаже здания, в правом крыле. Над дверными проемами эвакуационных выходов установлены световые табло «ВЫХОД». Пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности. Планы эвакуации людей в случае пожара имеются, вывешены на видных местах. На планах эвакуации людей при пожаре расположенных в

здании МДОБУ «Детский сад № 19» обозначены места хранения первичных средств пожаротушения (огнетушителей). На видных местах вывешены таблички с номером вызова пожарной охраны.

Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре в 2009 году. В МДОБУ «Детский сад № 19» имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Заключен контракт № 139/04/20-ОПС на эксплуатационно-техническое обслуживание средств пожарной сигнализации от 01.04.2020 года с ООО «Акмейз». Организацией ежеквартально проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ, что подтверждается актами и записями в журнале по ТО и ППР. Последняя проверка работоспособности систем пожарной автоматики проведена 01.05.2020г., согласно акту проверки системы пожарной автоматики находятся в исправном состоянии. Система АУПС и СОУЭ не соответствует требованиям СП5.13130-2009, СП3.13130-2009, ГОСТ 31565-2012. Подключение пожарных извещателей автоматических и ручных выполнены кабелем КСПВ 2х0,5. Подключение световых оповещателей «Выход» выполнены кабелем КСПВ 4х0,5, КСПВ 2х0,5. Подключение звуковых оповещателей выполнены кабелем КСПВ 4х0,5, КСПВ 2х0,5.

Организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Акт приема сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны от 19.05.2020 года.

Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в количестве 15 штук. Огнетушители пронумерованы, огнетушители имеют паспорта, ведется журнал учета огнетушителей.

В здании детского сада имеется сеть внутреннего противопожарного водоснабжения, пожарные краны в количестве 6 штук, которые укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Проверка внутреннего водоснабжения проводится 2 раза в год, с оформлением актов. Последняя проверка внутреннего противопожарного водоснабжения проведена ООО «Акмейз», акт испытания пожарных кранов на водоотдачу от 29.05.2020г..

На территории МДОБУ «Детский сад № 19» расположено здание склада. Здание отдельно стоящее, одноэтажное, кирпичное, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом 17 мая 2013 года, раствором «Оберег - ОБ» (Эконом) ТУ2149-001-73958298-2006. Проверка состояния огнезащитной обработки, деревянных конструкций кровли здания склада МДОБУ «Детский сад № 19» проведена протокол испытания ММГО ООО ВДПО от 25 мая 2020. Здание склада, оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализацией 17 мая 2013 года, что подтверждается актом приема в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализацией.

Приказом МДОБУ «Детский сад № 19» № 2 от 02.09.2019 «Об обеспечении пожарной безопасности» ответственной за ПБ назначена на территории и в здании детского сада заместитель заведующего по АХР Логачева М.В., также данным приказом определены действия работников в случае пожара, Логачева М.В., назначена ответственной за приобретение, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Определены сроки проведения тренировочных эвакуаций, утверждены периоды проведения инструктажей. Приказом МДОБУ «Детский сад № 19» № 3 от 02.09.2019 г. «Об установлении противопожарного режима в ДОУ» введен запрет на курение табака в здании детского сада и на территории, Руководителем утверждена инструкция по пожарной безопасности. Разработан план мероприятий по пожарной безопасности на 2019-2021 учебный год.

Заведующий МДОБУ «Детский сад № 19» Рязанова О.М. прошла обучение в объеме пожарно – технического минимума в КГАУДПО «Красной центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики», квалификационное удостоверение № 1162 от 25.06.2019 г. заместитель заведующего по АХР Логачева М.В. прошла обучение в объеме пожарно – технического минимума в КГАУДПО «Красной центр подготовки кадров строительства, ЖКХ

и энергетики», что подтверждается квалификационными удостоверениями №2258 от 19.05.2020 г., заместитель заведующего по ВОР Лукашенко О.С. прошла обучение в объеме пожарно – технического минимума в КГАУДПО «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики», что подтверждается квалификационными удостоверениями №1160 от 25.06.2020 г.

В МДОБУ «Детский сад № 19» разработана и утверждена программа пожарно-технического минимума для педагогических работников дошкольного образовательного учреждения. Воспитатели МДОБУ «Детский сад №19» проходят обучение в объеме пожарно-технического минимума. Разработана программа пожарно-технического минимума для сторожей. Обучение с воспитателями и сторожами проведено в 2019 году, что подтверждается протоколами.

Со всеми работниками проводятся инструктажи по пожарной безопасности, о чем делается запись в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки установлено, что декларация пожарной безопасности зарегистрирована в ОНДиПР по г. Минусинску и Минусинскому району 06.12.2016 №04423-ТО-782.

Заведующим детским садом включены в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности. Инструкция о мерах пожарной безопасности имеется, утверждена.

Тренировки по эвакуации детей проводятся регулярно, что подтверждается актом результатов проведения практической отработки планов эвакуации.

В ходе проведения плановой выездной проверки с персоналом проведена беседа на противопожарную тему.

Государственный инспектор
г. Минусинска и Минусинского района
по пожарному надзору

Заведующий МДОБУ «Детский сад № 19»



О.В. Абрамова

О.М. Рязанова