

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond13@mchskrsk.ru)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Минусинску и Минусинскому району
662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, 2 т.5-15-39 ond_minus@mail.ru

Предписания №31/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
«Детский сад №19 «Хрусталик» комбинированного вида»
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Перепелкина Д.А. от 19 мая 2020 года №31, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 25 ”	мая	20 20	г. с	10 час. 00 мин.	до 13 час. 00 мин.	Продолжительность	3
“ 28 ”	мая	20 20	г. с	10 час. 00 мин.	до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	2
“ 09 ”	июня	20 20	г. с	14 час. 00 мин.	до 16 час. 00 мин.	Продолжительность	2
“ 10 ”	июня	20 20	г. с	10 час. 00 мин.	до 11 час. 00 мин.	Продолжительность	1

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Абрамовой Оксаной Викторовной здания, помещений, документов Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №19 «Хрусталик» комбинированного вида» ИНН 2455017315 (далее МДОБУ «Детский сад №19»), расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 3 «а», юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 3 «а», совместно с заведующим МДОБУ «Детский сад №19» Рязановой Ольгой Михайловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
31/1/1	Система УАПС и СОУЭ не соответствует требованиям СП5.13130-2009, СПЗ.13130-2009, ГОСТ 31565-2012. Подключение пожарных извещателей автоматических и ручных выполнены кабелем КСПВ 2х0,5. Подключение световых оповещателей «Выход» выполнены кабелем КСПВ 4х0,5.	Статья 5. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности	01.11.2020 г.

<p>КСПВ 2х0,5. Подключение звуковых оповещателей выполнены кабелем КСПВ 4х0,5, КСПВ 2х0,5.</p>	<p>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>п.61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>п.6 таб.2 ГОСТ 31565-2012</p>	
--	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
2	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент «О требованиях

	пожарной безопасности»
3	Межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1097-ст)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Абрамова О.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«10» июня 2020 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МДОБУ «Детский сад №19»
Рязанова О.М.
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«10» июня 2020 года